



Eksploatacinių savybių deklaracija – DOP0000063

Pagal statybos produktų reglamentą EU N° 305/2011

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas:

BF562-3, BF562-5

2. Tipas, modelis ar serijos numeris kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(4):

BF562-3 24V 3A EN54-4/A2 Boxed PSU (404 x 404 x 110mm metalinė dėžė);
Patvirtinimo Nr. G 220016
BF562-5 24V 5A EN54-4/A2 Boxed PSU (404 x 404 x 110mm metalinė dėžė);
Patvirtinimo Nr. G 220016

3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys remiantis taikomomis darniosiomis techninėmis specifikacijomis, kaip numato gamintojas:

Maitinimo šaltinis, naudojamas priešgaisrinėms sistemoms, atitinkančioms
EN 54-4:1997 + A2: 2006

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar registruotas prekinis ženklas bei kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(5):

Compuionics Limited (C-TEC)
Challenge Way, Martland Park, Wigan WN5 0LD. United Kingdom
Tel: 01942 322744. Fax: 01942 829867

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 1

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Loss Prevention Certification Board (LPCB) (Notified Body Number 2831)
BRE Global Assurance (Ireland) Limited
DCU Alpha, Old Finglas Road,
Glasnevin, Dublin, D11 KXN4
Ireland

atliko pradinę gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą, vykdo nuolatinę priežiūrą bei vidinės gamybos kontrolės vertinimą pagal sistemą 1 ir išdavė EB atitikties sertifikatą:

BF562-3: 2831-CPR-F2657
BF562-5: 2831-CPR-F2656



8. Statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracija

Netaikoma, žr. 7 punktą

9. Veikimo deklaravimas:

Visi reikalavimai, įskaitant visas pagrindines charakteristikas ir atitinkamą panaudojimo paskirtį ar paskirtis aprašytas 3 punkte buvo nustatomi kaip aprašoma „EN“ pateiktas lentelėje žemiau.

Darnioji techninė specifikacija		EN54-4: 1997 + A2: 2006
Pagrindinės charakteristikos	Vykdymas	Išlyga
Maitinimo šaltinio veikimas - Bendrieji reikalavimai - Funkcijos - Medžiagos, projektavimas ir gamyba	Atitiko Atitiko Atitiko	4 5 6
Veikimo patikimumas - Bendrieji reikalavimai - Funkcijos - Medžiagos, projektavimas ir gamyba - Dokumentacija - Žymėjimas	Atitiko Atitiko Atitiko Atitiko Atitiko	4 5 6 7 8
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas (atsparumas temperatūrai) - Šaltis (eksploatacija)	Atitiko	9.5
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas (atsparumas vibracijai) - Smūgis (eksploatacija) - Vibracija, sinusoidė (eksploatacija) - Vibracija, sinusoidė (patvarumas)	Atitiko Atitiko Atitiko	9.7 9.8 9.15
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas (elektrinis stabilumas) - Elektromagnetinis suderinamumas (EMC), - atsparumo testai (eksploatacija)	Atitiko	9.9
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas (atsparumas drėgmei) - Pastovus drėgnas karštis (eksploatacija) - Pastovus drėgnas karštis (patvarumas)	Atitiko Atitiko	9.6 9.14
Laikoma, kad produktai, kuriems taikomas šis standartas, veikia aliarmo metu, kilus gaisrui, kol gaisras tampa toks didelis, kad paveiktų jų veikimą. Todėl nėra reikalavimo, kad produktas turi veikti, kai jis yra tiesiogiai veikiamas ugnies.		

10. Pasirašyta gamintojo vardu

Vardas: Daniel Hoster

Pareigos: Mokslo vadovas

Parašas:

Data: 14 balandžio 2021