

EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto identifikavimo kodas (-ai): CWSS
2. Tipo numeris (-iai): CWSS-RR-[ZZ]
CWSS-WR-[ZZ]

Čia:
 - CWSS-RR-[ZZ] nurodo raudoną korpusą / skaidrų lęšį / raudonus šviesos diodus
 - CWSS-WR-[ZZ] nurodo baltą korpusą / skaidrų lęšį / raudonus šviesos diodus
 [ZZ] reiškia montavimo parinktis:
 - S3 = negilus pagrindas (standartinis fiksavimas)
 - S4 = negilus pagrindas (pirmas fiksavimas)
 - W3 = gilus pagrindas (standartinis fiksavimas)
 - W4 = gilus pagrindas (pirmas fiksavimas)
 Patvirtinti priedai
 - CSW / CSR 19 mm negili montavimo dėžutė – balta / raudona
 - CWW / CWR 45 mm gili montavimo dėžutė – balta / raudona
- Aprašymas: Įprastinis garso signalizatorius su švyturėliu
3. Paskirtis: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, montuojamos pastatuose arba netoli jų
4. Gamintojas: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Prekybos įmonė: N/A
6. Vertinimo sistema: 1 sistema
7. Notifikuotoji įstaiga: BRE Global Ltd
Notifikuotosios įstaigos numeris: 2831
EB sertifikato numeris (-iai) 2831-CPR-F0259
8. Europos techninio įvertinimo nuoroda: Netaikoma
9. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

EN 54-3: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – garsiniai signalizatoriai		
Skyrius	Esminė charakteristika	Eksploatacinės savybės
4.1	Atitiktis	Atitinka
4.2	Garso lygis	Atitinka
4.3	Dažnio ir garso modelis	Atitinka
4.4	Patvarumas	Atitinka
4.5	Konstrukcija	Atitinka
4.6	Ženklinimas ir duomenys	Atitinka
5.2	Atkuriamumas	Atitinka
5.3	Eksploatacinės savybės eksploatuojant	Atitinka
5.4	Patvarumas	Atitinka
5.5	Sausa kaitra (eksploatuojant)	Atitinka
5.6	Sausa kaitra (patvarumas)	Atitinka
5.7	Šaltis (eksploatuojant)	Atitinka
5.8	Drėgna kaitra, cikliška (eksploatuojant)	Atitinka



5.9	Drėgna kaitra, pastovi būseną (patvarumas)	Atitinka
5.10	Drėgna kaitra, cikliška (patvarumas)	Atitinka
5.11	Sieros dioksido (SO ₂) sukeliamą koroziją (patvarumas)	Atitinka
5.12	Sukrėtimas (ekspluatuojant)	Atitinka
5.13	Sutrenkimas (ekspluatuojant)	Atitinka
5.14	Vibracija, sinusinė (ekspluatuojant)	Atitinka
5.15	Vibracija, sinusinė (patvarumas)	Atitinka
5.16	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) ir atsparumas (ekspluatuojant)	Atitinka
5.17	Gaubto suteikiama apsauga	Atitinka

EN 54-23: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – vaizdinio signalizavimo įrenginiai		
Skyrius	Esminė charakteristika	Eksplloatacinės savybės
4.2.1	Veikimo trukmė	Atitinka
4.2.2	Parengtis išoriniams laidininkams	Atitinka
4.2.3	Medžiagų degumas	Atitinka
4.2.4	Gaubto suteikiama apsauga	Atitinka – IP21C
4.2.5	Prieiga	Atitinka
4.2.6	Gamintojo koregavimas	Atitinka
4.2.7	Veikimo reguliavimas vietoje	Atitinka
4.2.8	Reikalavimai, kuriuos turi atitikti programine įranga valdomi įrenginiai	Atitinka
4.3.1	Aprėpties tūris	Atitinka – kat. O
4.3.2	Šviesos galios kitimas	Atitinka
4.3.3	Minimalus ir maksimalus efektyvus šviesos intensyvumas	Atitinka
4.3.4	Šviesos spalva	Atitinka
4.3.5	Švietimo modelis ir blyksnių dažnis	Atitinka
4.3.6	Ženklinimas ir duomenys	Atitinka
4.3.7	Sinchronizavimas (parinkti su reikalavimais)	Atitinka
4.4.1	Atsparumas temperatūrai	Atitinka
4.4.2	Atsparumas drėgmei	Atitinka
4.4.3	Atsparumas sukrėtimams ir vibracijai	Atitinka
4.4.4	Atsparumas korozijai – sieros dioksido (SO ₂) sukeliamą koroziją (patvarumas)	Atitinka
4.4.5	Elektrinis stabilumas – EMS, atsparumas (eksplloatacinis)	Atitinka

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Podpísané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd

Meno: Kishore Chauhan
 Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
 Dátum a miesto vydania: UK 18th March 2022