

Dokumentas:	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA		
Dokumento Nr.:	DOP0002	Leidimo Nr.:	1
Forma:	KAC826-01	Data:	2013 birželio 28
Patvirtino:	William Nock (QA vadovas)		

Life Safety Group Europe

Pagal statybos produktų reglamentą EU Nr. 305/2011

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas(ai): WCP1, WCP2, WCP3, WCP4

2. Tipas (modelis):

- WCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
- WCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
- WCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
- WCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
- WCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]
- WCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]

Kur :

- [abc] žymi elektrinę konfigūraciją
- [d] žymi montavimo tipą: S = išviršinis; F = įleidžiamas;
 - [e] žymi elemento tipą: F = lankstus; G = stiklas
 - [fghi] žymi kliento nuorodą
 - [jk] žymi kitą informaciją

Aprašymas:

Rankinis gaisro pavojaus mygtukas vidaus sąlygoms

3. Naudojimas: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, sumontuotos pastatuose ar šalia jų

4. Gamintojas: KAC Alarm Company Limited
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch, B98 9ND, UK

5. Tiekėjas: KAC Alarm Company Limited
KAC House, Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch, B98 9ND, UK

6. Vertinimo sistema: System 1

7. Įgaliota įstaiga: LPCB – BRE
Bucknalls Lane
Garston
Watford
WD25 9XX

Įstaigos numeris: 0832

EC sertifikato numeris(-iai)

WCP1A – 0832-CPD-0654
WCP1B – 0832-CPD-0655
WCP2A – 0832-CPD-0656
WCP2B – 0832-CPD-0658
WCP3A – 0832-CPD-0659
WCP4A – 0832-CPD-0660

Dokumentas:	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA		
Dokumento Nr.:	DOP0002	Leidimo Nr.:	1
Forma:	KAC826-01	Data:	2013 birželio 28
Patvirtino:	William Nock (QA vadovas)		

Life Safety Group Europe

8. Europos techninis įvertinimas

Netaikoma

9. Veikimo deklaravimas:

EN 54-11:2001/A1:2005 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – rankiniai pavojaus mygtukai		
Specifikacija	Aprašymas	Vykdymas
4.1.	Standartų laikymasis	Atitiko
4.2.	Žymėjimas ir duomenys	Atitiko
4.3.	Trapusis elementas	Atitiko
4.4.	Aliarmo indikacija	Atitiko
4.5.	Įrenginio atstatymas	Atitiko
4.6.	Įrenginio bandymas	Atitiko
4.7.	Konstrukcija ir dizainas	Atitiko – Type A
4.8.	Papildomi reikalavimai programa valdomiems rankiniams pavojaus mygtukams	Nėra
5.1.	Bendrieji reikalavimai	Atitiko
5.2.	Veikimo efektyvumas	Atitiko
5.3.	Funkcijos	Atitiko
5.4.	Įrenginio bandymas	Atitiko
5.5.	Patikimumas	Atitiko
5.6.	Maitinimo įtampos tolerancija	Atitiko
5.7.	Sausas karštis (veikimas)	Atitiko
5.8.	Drėgnas karštis (atsparumas)	Atitiko
5.9.	Šaltis (veikimas)	Atitiko
5.10.	Drėgno karščio ciklas (veikimas)	Atitiko
5.11.	Drėgno karščio ciklas (atsparumas)	Atitiko
5.12.	Drėgno karščio pusiausvyra (atsparumas)	Atitiko
5.13.	Sieros dioksido (SO ₂) korozija (atsparumas)	Atitiko
5.14.	Sukrėtimas (naudojant)	Atitiko
5.15.	Smūgis (naudojant)	Atitiko
5.16.	Sinusoidinė vibracija, (naudojant)	Atitiko
5.17.	Sinusoidinė vibracija (atsparumas)	Atitiko
5.18.	Elektromagnetinis suderinamumas (EMC), atsparumas (naudojant)	Atitiko
5.19.	Korpuso apsauga	Atitiko

Šiuo dokumentu mes deklaruojame, kad produktas, paminėtas aukščiau atitinka pagrindinius ES direktyvų reikalavimus ir kitus Europos Sąjungos susijusius reikalavimus, kuriuos nustato direktyvos:

ATEX direktyva 94/9/EC	
Jūrinės įrangos direktyva 96/98/EC, pakeista 2009/26/EC	
Atitinka:	60092-504:2001
Įgaliota įstaiga:	LPCB
Įgalios įstaigos numeris:	0832
B modulio sertifikato numeris:	0832-MED-1011
D modulio sertifikato numeris:	0832-MED-1012
Techninė byla laikoma:	BRE

Dokumentas:	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA		
Dokumento Nr.:	DOP0002	Leidimo Nr.:	1
Forma:	KAC826-01	Data:	2013 birželio 28
Patvirtino:	William Nock (QA vadovas)		

Life Safety Group Europe

Atitinka:

- EMC direktyva 2004/108/EC
- Žemos įtampos direktyva (LVD) 2006/95/EC
- WEEE direktyva 2012/19/EU
- RoHS direktyva 2011/65/EU
- REACH reguliavimas (EC) Nr. 1907/2006

Patvirtinti priedai:

C Pakabinamas dangtelis

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik žemiau nurodyto gamintojo atsakomybe

KAC Alarm kompanijos vardu



Parašas

William Nock (**Kokybės vadovas**)

Data: 2013 birželio 28

KAC Alarm Company Limited KAC House,
Thornhill Road,
North Moons Moat,
Redditch,
B98 9ND
UK