



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No: ..DoP-2531-CPR-232.1737-rev0719..

1. Identifikacinis produkto kodas:
RP-RD2-01, RP-RF2-01, RP-RS2-01, RP-RF-01, RP-RS-01, RP-RS1-01
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
RP-RD2-01, RP-RF2-01, RP-RS2-01, RP-RF-01, RP-RS-01, RP-RS1-01
3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys, remiantis taikomomis darniosiomis specifikacijomis, kaip numato gamintojas:
Konvencinis A tipo atstatomas gaisro pavojaus mygtukas, vidaus salygoms, atitinkantis EN54-11
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL LTD, Taylor House, 34 Sherwood Road, Aston Fields Industrial Estate, Bromsgrove, Worc. B60 3DR UK
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 1
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
DBI Certification A/S, nr. 2531

atliko pradinę gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą, vykdo nuolatinę priežiūrą bei vidinės gamybos kontrolės vertinimą pagal sistemą 1 ir išdavė EB atitikties sertifikatą:
2531-CPR-232.1737





8. Veikimo deklaravimas:

Visi reikalavimai, įskaitant visas pagrindines charakteristikas ir atitinkamą panaudojimo paskirtį ar paskirtis, aprašytas 3 punkte, buvo nustatomi kaip aprašoma "EN" pateiktas lentelėje žemiau.

Pagrindinės charakteristikos	Vykdymas	Darnioji techninė specifikacija
		EN54-11:2001 + A1:2005
Veikimas gaisro sąlygomis	Atitiko	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3
Veikimo patikimumas	Atitiko	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas temperatūrai	Atitiko	5.7, 5.9
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas smūgiams ir vibracijai	Atitiko	Nuo 5.14 iki 5.17
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas drėgmei	Atitiko	5.10, 5.12
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas korozijai	Atitiko	5.11, 5.13
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, elektrinis stabilumas	Atitiko	5.6

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

.....Steve Hunt.....
(vardas, pavardė, pareigos)

.....Vykdantysis direktorius.

.....STI Ltd, Bromsgrove, 2019 liepos 4d....
(išdavimo vieta ir data)

.....
(parašas)

