

BRE Global Ireland

Notified Body No. 2831

BRE Global Assurance (Ireland) Limited
DCU Alpha, Old Finglas Road
Glasnevin, Dublin, D11 KXN4
Ireland
T: +353 (0) 18824344
E: enquiries@breglobalireland.ie
www.breglobalireland.ie

Certificate of constancy of performance 2831-CPR-F2217

Ekspluatacinių savybių pastovumo deklaracija NR. 2307/18

Vilnius 2023.07.18

Kompanijos C-TEC. prekybos atstovas Lietuvoje UAB "Spectra Baltic" deklaruoja, kad išvardinta elektroninė įranga atitinka nurodytiems tarptautiniams techniniams standartams.

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas arba CPR), šis sertifikatas taikomas šiam produktui :

Įrangos pavadinimas (markiravimas): CA431A/W CAST adresinė sirena.

Ši deklaracija patvirtina, kad visos nuostatos, susijusios su eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimu ir tikrinimu, pilnai atitinka keliamus reikalavimus :

EN 54-3 :2001 + A1 :2002 + A2 :2006

EN 54-17 :2005

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2019 m. spalio 23 d. ir galios tol, kol nebus iš esmės pakeistas nei darnusis standartas, nei statybos produktas, nei AVCP metodai, nei gamybos sąlygos gamykloje, nebent notifikuotoji gaminių sertifikavimo įstaiga jį sustabdytų arba atšauktų.

Ekspluatacinių savybių pastovumo deklaracijos PRIEDAS: **2831-CPR-F2217**

2020 CA431A/W CA431A/W CAST ADRESINĖ SIRENA, MONTUOJAMA ANT JUTIKLIO BAZĖS,
BALTA, SU IZOLIATORIUMI

Dokumento originalas: 2831-CPR-F2217 išduotas 2020-06-08



P Halligan, Certification Engineer,


On behalf of BRE Global Assurance (Ireland) Limited

Date of First Issue: 23 October 2019

Date of issue: 08 June 2020

Issue number: 02

Vadybininkas



Edvinas Piškinas