

EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA
Pagal EU statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011
Nr. 29 / 18.02.2020

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas:

FD7130

Partijos numeris: nurodytas ant produkto pakuotės

2. Naudojimo paskirtis:

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, sumontuotos pastatuose
Interaktyvus adresinis optinis dūmų jutiklis su įmontuotu linijos izoliatoriumi

3. Gamintojas:

UniPOS Ltd.,
47 San Stefano Street, 5800, Pleven, Bulgaria

4. Autorizuotas pardavėjas:

Nenurodyta

5. Vertinimo sistema: **System 1**

6. a) Harmonizuoti standartai:

EN54-7:2000 / A1: 2002 + A2:2006 - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – Dūmų jutikliai –
Taškiniai jutikliai, naudojančys išskaidytą šviesą, perduodamą šviesą arba jonizaciją.

EN 54-17: 2005 / AC: 2007 - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – Trumpo jungimo izoliatoriai

BRE Global Limited įgaliota įstaiga, kurios nr. 0832 atliko įrenginio testavimą ir pradinį gamyklos
patikrinimą ir nuolatinį gamybos kontrolės stebėjimą pagal vertinimo sistemą System 1 ir išdavė EC
atitikties deklaraciją:

0832-CPD-1877

EVPU įgaliota įstaiga, kurios nr. 1293 atliko įrenginio testavimą ir pradinį gamyklos patikrinimą ir
nuolatinį gamybos kontrolės stebėjimą pagal vertinimo sistemą System 1 ir išdavė EC atitikties
deklaraciją:

1293-CPR-0668

7. Veikimo deklaravimas

Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuotos techninės specifikacijos
		EN54-17: 2005 / AC: 2007
Nominalios aktyvavimo sąlygos	Atitiko	5.2
Veikimo patikimumas	Atitiko	4

Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas ir atsako trukmė, atsparumas temperatūrai	Atitiko	5.4, 5.5
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas vibracijai	Atitiko	5.9 iki 5.12
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas drėgmei	Atitiko	5.6, 5.7
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas korozijai	Atitiko	5.8
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, elektrinis atsparumas	Atitiko	5.3, 5.13
Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuotos techninės specifikacijos
		EN54-7: 2000 A1: 2002, A2: 2006
Nominalios aktyvavimo sąlygos / jautrumas, atsako laikas ir veikimas esant gaisrui	Atitiko	4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18
Veikimo patikimumas	Atitiko	4.2 iki 4.7, 4.9 iki 4.11
Maitinimo įtampos tolerancija	Atitiko	5.5
Veikimo patikimumas ir atsako laikas, atsparumas temperatūrai	Atitiko	5.8, 5.9
Veikimo patikimumas, atsparumas vibracijai	Atitiko	5.13 iki 5.16
Veikimo patikimumas, atsparumas drėgmei	Atitiko	5.10, 5.11
Veikimo patikimumas, atsparumas korozijai	Atitiko	5.12
Veikimo patikimumas, elektrinis stabilumas	Atitiko	5.17

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal EU statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011 tik aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Hristo Dimitrov, Vykdantysis direktorius
(vardas, pavardė)

Pleven, 18.02.2020
(vieta ir data)



Parašas

Vykdantysis direktorius