

EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA
Pagal EU statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011
Nr. 105 / 10.06.2020

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas:

FD7150

Partijos numeris: nurodytas ant produkto pakuotės

2. Naudojimo paskirtis:

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, sumontuotos pastatuose
Interaktyvus adresinis rankinis pavojaus mygtukas su įmontuotu linijos izoliatoriumi

3. Gamintojas:

UniPOS Ltd.,
47 San Stefano Street, 5800, Pleven, Bulgaria

4. Autorizuotas pardavėjas:

Nenurodyta

5. Vertinimo sistema: **System 1**

6. a) Harmonizuoti standartai:

EN54-11:2001 / A1: 2005 - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – Rankiniai pavojaus mygtukai.

EN 54-17: 2005 / AC: 2007 - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – Trumpo jungimo izoliatoriai

EVPU įgaliota įstaiga, kurios nr. 1293 atliko įrenginio testavimą ir pradinį gamyklos patikrinimą ir nuolatinį gamybos kontrolės stebėjimą pagal vertinimo sistemą System 1 ir išdavė EC atitikties deklaraciją:

1293-CPR-0674

7. Veikimo deklaravimas

Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuotos techninės specifikacijos
		EN54-17: 2005 / AC: 2007
Atsako laikas	Atitiko	NA
Veikimas esant gaisrui	Atitiko	5.2
Veikimo patikimumas	Atitiko	4
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas ir atsako trukmė, atsparumas temperatūrai	Atitiko	5.4, 5.5
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas vibracijai	Atitiko	5.9 iki 5.12

Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas drėgmei	Atitiko	5.6, 5.7
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas korozijai	Atitiko	5.8
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, elektrinis atsparumas	Atitiko	5.3, 5.13
Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuotos techninės specifikacijos
		EN54-11: 2001 / A1: 2005
Veikimas esant gaisrui	Atitiko	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4=N/A, 5.2, 5.3
Veikimo patikimumas	Atitiko	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5
Veikimo patikimumas ir atsako laikas, atsparumas temperatūrai	Atitiko	5.7, 5.8=N/A, 5.9
Veikimo patikimumas, atsparumas drėgmei	Atitiko	5.10, 5.11=N/A, 5.12, 5.19=N/A
Veikimo patikimumas, atsparumas korozijai	Atitiko	5.11=N/A, 5.13
Atsparumas smūgiams ir vibracijai	Atitiko	5.14 iki 5.17
Veikimo patikimumas, elektrinis stabilumas	Atitiko	5.6, 5.18
Atsparumas patekimui	Atitiko	NA

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal EU statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011 tik aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Hristo Dimitrov, Vykdantysis direktorius
(vardas, pavardė)

Pleven, 10.06.2020
(vieta ir data)



Parašas _____

Vykdantysis direktorius