



EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA
Pagal EU statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011
Nr. 28 / 18.02.2020

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas:

IFS7002

Partijos numeris: nurodytas ant produkto pakuotės

2. Naudojimo paskirtis:

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, sumontuotos pastatuose
Interaktyvus adresinė gaisro aptikimo centralė

3. Gamintojas:

UniPOS Ltd.,
47 San Stefano Street, 5800, Pleven, Bulgaria

4. Autorizuotas pardavėjas:

Nenurodyta

5. Vertinimo sistema: **System 1**

6. a) Harmonizuoti standartai:

EN54-2:1997 / A1: 2006 / AC:1999 - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – Valdymo ir indikacijos įranga

EN 54-4: 1997 / A2: 2006 / AC:1999 - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos – Maitinimo šaltiniai

EVPU įgaliota įstaiga, kurios nr. 1293 atliko įrenginio testavimą ir pradinį gamyklos patikrinimą ir nuolatinį gamybos kontrolės stebėjimą pagal vertinimo sistemą System 1 ir išdavė EC atitikties deklaraciją:

1293-CPR-0678

7. Veikimo deklaravimas

Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuotos techninės specifikacijos	Harmonizuotos techninės specifikacijos
		EN54-2: 1997 / A1: 2006	EN54-4: 1997 / A2: 2006
Veikimo patikimumas	Atitiko	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11=N/A, 12, 13, 14	4 iki 8
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas temperatūrai	Atitiko	15.4	9.5
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas vibracijai	Atitiko	15.6, 15.7, 15.15	9.7, 9.8, 9.15
Veikimo patikimumas, elektrinis stabilumas	Atitiko	15.8, 15.9 iki 15.12=N/A, 15.13	9.9, 9.10 iki 9.13=N/A
Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas drėgmei	Atitiko	15.5, 15,14	9.6, 9.14
Veikimas esant gaisrui	Atitiko	4, 5, 7	N/A
Atsako laikas	Atitiko	7.1, 7.7, 7.11=N/A, 7.12=N/A	N/A
Maitinimo šaltinio veikimas	Atitiko	N/A	4, 5, 6

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal EU statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011 tik aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Hristo Dimitrov, Vykdantysis direktorius
(vardas, pavardė)

Pleven, 18.02.2020
(vieta ir data)


 Parašas _____
 Vykdantysis direktorius