

EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal EU statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas: ECO1003
2. Tipas(modelis): ECO1003
Aprašymas: Optinis dūmų detektorius
3. Naudojimo paskirtis: Gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo sistemose
4. Gamintojas: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Pardavėjas: System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. Patikros sistema: System 1
7. Įgaliota įstaiga: BRE Global Limited
Bucknalls Lane
Garston
Watford
WD25 9XX
United Kingdom

Įgalios įstaigos numeris: 0832
Atitikties liudijimo numeris: 0832-CPD-0064
8. Veikimo deklaravimas:

EN 54-5: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Dūmu detektoriai, Taškiniai detektoriai		
	Aprašymas	Vykdydas
4	Bendrieji reikalavimai:	Atitiko
4.1	Atitikimas	Atitiko
4.2	Veikimo patikimumas:	Atitiko
4.2.1	Aliarmo indikacija	Atitiko
4.2.2	Papildomų įrenginių jungimas	Atitiko
4.2.3	Nuimamo detektoriaus stebėjimas	Atitiko
4.2.4	Gamintojo pradinį parametų suregulavimas	Atitiko
4.2.5	Parametų suregulavimas montuojant	Atitiko
4.2.6	Apsauga nuo svetimkūnių patekimo	Atitiko
4.2.7	Reakcija į lėtai vykstantį gaisrą	Atitiko
4.2.8	Žymėjimas	Atitiko
4.2.9	Duomenys	Atitiko
4.2.10	Papildomi reikalavimai programa valdomiems detektoriams	Atitiko
4.3	Minimalios suveikimo sąlygos / jautrumas:	Atitiko
4.3.1	Veikimas esant gaisro pasikartojimui	Atitiko
4.3.2	Krypties priklausomybės reikalavimai	Atitiko
4.3.2	Statinė reagavimo temperatūra	Atitiko
4.3.3	Atsistatymas	Atitiko
4.4	Maitinimo įtampos tolerancija:	Atitiko
4.4.1	Maitinimo parametų variacijos	Atitiko
4.5	Atsako laikas:	Atitiko
4.5.1	Oro srauto judėjimas	Atitiko
4.5.2	Reakcija į šviesos akinimą	Atitiko
4.6	Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas temperatūrai:	Atitiko
4.6.1	Sausas karštis (patvarumas)	Atitiko
4.6.2	Šaltis (veikimo)	Atitiko
4.7	Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas drėgmei:	Atitiko
4.7.1	Drėgnas karštis, ciklinis	Atitiko

4.7.2	Drėgnas karštis, pastovus	Atitiko
4.8	Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas korozijai:	Atitiko
4.8.1	Sieros dioksido (SO ₂) korozija (atsparumas)	Atitiko
4.9	Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, atsparumas vibracijai:	Atitiko
4.9.1	Sukrėtimas (naudojant)	Atitiko
4.9.2	Smūgis (naudojant)	Atitiko
4.9.3	Sinusoidinė vibracija, (naudojant)	Atitiko
4.9.4	Sinusoidinė vibracija (atsparumas)	Atitiko
4.10	Veiklos patikimumo ilgaamžiškumas, elektrinis stabilumas:	Atitiko
4.10.1	Elektromagnetinis suderinamumas (EMC), atsparumas (naudojant)	Atitiko
4.11	Veikimas esant gaisro sąlygoms:	Atitiko
4.11.1	Jautrumas gaisrui	Atitiko

EC ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu mes deklaruojame, kad produktas, paminėtas aukščiau atitinka pagrindinius ES direktyvų reikalavimus ir kitus Europos Sąjungos susijusius reikalavimus, kuriuos nustato direktyvos:

- Direktyva 96/98/EC, pakeista 2009/26/EC**

Atitinka : IEC 60092-504:2001; IEC 60533: 1999; EN 54-7; CEA 4021

Ilgaliota įstaiga: BRE Global Limited
Bucknalls Lane
Garston
Watford
WD25 9XX
United Kingdom

Ilgalios įstaigos numeris: 0832


B modulio sertifikato numeris 0832-MED-1019

D modulio sertifikato numeris 0832-MED-1020

Techninė byla laikoma: BRE Global Limited
Bucknalls Lane
Garston
Watford
WD25 9XX

- **EMC direktyva 2004/108/EC**
- **REACH - reguliavimas (EC) No 1907/2006**
- **ROHS - direktyva 2011/65/EU**
- **WEEE - direktyva 2012/19/EU**

Gamintojo vardu:
Pittway Tecnologica S.r.l.



Marco Corti
Gamybos vadovas

Pittway
Tecnologica S.r.l. a
socio unico
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
(Italy)

Tel: +39-040-
9490111

Fax: +39-040-382137

N. IVA IT 00744320326
Reg. Impr. TS n. 10331
Trib. TS R.E.A. N. 97799
Cap.Soc. € 1.368.619,00 int.
vers. P.IVA e Cod. Fisc.
00744320326